

五常市拉林镇污水处理厂环境信息公开表

单位基本信息

单位名称	拉林镇污水处理厂	统一社会信用代码	91230184MA1F52566J
单位地址	五常市拉林镇西黄旗村	地理位置	东经 126 ° 50' 58.56" 北纬 45 ° 14' 35.16"
法定代表人	孙兴民	邮政编码	150000
环保负责人	钱万熠	联系电话	15104436363
行业类别	污水处理及其再生利用		
成立时间	2021 年 6 月 1 日	生产周期	全年
从业人数	15 人	占地面积	19430 平方米
单位简介	项目位于五常市拉林镇西黄旗村，占地面积 19430 平方米，项目总投资 12068.04 万元，于 2021 年 6 月竣工完成，建设包括污水处理厂及配套管网，项目集中处理拉林镇生活污水，污水处理设计规模 0.5 万立方米/天，主要构筑物包括鼓风机房及变电所、污泥脱水间、深		

	度处理间、预处理间、EBIS 生化池两座、综合楼、污泥储池等。出水排放标准为 GB18918-2002 一级 A 排放标准。
--	--

废水排放信息 (2022 年)

排放口名称	拉林镇污水处理厂排放口	排放口位置	位于厂区西南角		
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
实际年排放废水总量	103.1 万吨				
执行的排放标准	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 排放标准	排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放		
排放去向	污水处理达标后尾水排入拉林河				
监测方式	在线监测、手工监测	监测频次	手工监测每日 1 次，在线监测 24 小时 1 次		
水污染物名称	化学需氧	氨氮	总氮	总磷	悬浮物

	氧量					
年总量控制指标	≤ 50mg/L	≤5mg/L	≤15mg/L	≤0.5mg/L		
规定排放限值	≤ 50mg/L	≤5mg/L	≤15mg/L	≤0.5mg/L	10mg/L	
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)					超标情况
2022年1月19日	19	1.23	5.04	0.23	9	无
2022年2月25日	18	1.32	9.76	0.19	9	无
2022年3月21日	29	1.47	6.49	0.18	9	无
2022年4月29日	30	1.16	7.54	0.21	8	无
2022年5月20日	26	0.28	4.6	0.22	9	无
2022年6月20日	25	0.95	9.07	0.23	9	无
2022年7月20日	25	4.73	8.01	0.24	9	无
2022年8月18日	33	3.97	8.58	0.34	8	无
2022年9月16日	24	4.52	7.24	0.23	9	无

2022年10月21日	20	0.33	6.14	0.42	8	无
2022年11月18日	22	0.5	5.84	0.38	9	无
2022年12月16日	44	0.37	7.24	0.34	8	无

污染治理设施建设运行信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计处理能力	运行时间	运行情况
1	拉林镇污水处理厂	1座	2021/06/01	进水—粗格栅—细格栅—曝气沉砂池—EBIS生化池—混凝沉淀池—滤布滤池—紫外线消毒—出水	0.5万吨/天	24小时/天	正常

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008 号)	规定排放限值	昼间 ≤ 60 分贝，夜间 ≤ 50 分贝
排放方式		实际监测数值	昼间 55.3-44.6 分贝，夜 间 46.4-41.3 分贝

固体（危险）废物排放信息（2022 年）

固体（危险）名称	固废类别	危废代码	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
污泥	一般废物		140.92 吨 (60%)	140.92 吨 (60%)	0	牛家垃圾处理厂卫生填埋
实验室、在线废液	危险废液	HW49	1.8 吨	0	1.8 吨	黑龙江省天爱优创科技有限公司

环境监测信息

监测方式	委托监测，手工和自动监测	委托监测机构名称	黑龙江滨水检测有限公司
监测点位图	东经 126 ° 50' 58.56" 北纬 45 ° 14' 35.16"	自行监测计划方案	黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台
监测年度报告	(上年度监测年度报告电子版链接)	未自行监测原因	第三方委托监测
手工监测结果数据		自动监测结果数据	黑龙江省环保厅自动监控平台链接

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
污水处理设施	2021 年 6 月	EBIS 生化池	0.5 万吨/日	0.4 万吨/日	24 小时/天	正常

水污染治理设施建设运营信息

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号(备案编号)	内容说明
环境影响评价报告书	五常市拉林镇污水处理厂建设项目环境影响报告表	哈尔滨洁沃环保技术有限公司		依申请提供复印件。
环评报告批复文件	关于五常市拉林镇污水处理工程环境影响报告书的批复	哈尔滨市五常环境保护局	哈市环审[2020]7号	依申请提供复印件。
治理设施验收意见				
排污许可证	黑龙江省污染物排放许可证	哈尔滨市生态环境局	91230184MA1F52566J001U	依申请提供复印件。
环保验收合格函	五常市拉林镇污水处理厂建设项目竣工环境保护验收意见	五常市生态环境局	哈市环审[2020]7号	依申请提供复印件。

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	《五常市京旗污水处理有限公司突发环境时间应急预案》已在哈尔滨泽能环保技术有限公司网站公示
环境风险评估情况	环境风险评估电子版链接
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染，生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件